

ANTCAS CONTROL INSTALLATIONSHINWEISE

Version 4.0 Pavo Peaflow

Nach der Installation der Version 4.0 kann nicht mehr auf eine vorherige Version zurückgekehrt werden. Ein Export von der Version 4.0 in eine frühere Version ist nicht mehr möglich.

Das Update wird ab dem 31.08.2023 verfügbar sein. Details siehe Changelog auf <https://antcas.com/service/changelog/>.

Voraussetzungen

Die neueste Version kann auf jedem Gerät, welches die Version 3.0 oder neuer installiert hat, direkt installiert werden. Jedoch sind folgende Voraussetzungen zu prüfen:

- Mindestens Version 3.0 wurde installiert.
- Eine KNX-USB-Schnittstelle wird nicht verwendet.
- Mindestens 8 GB freien Speicherplatz.
- Ein Projektexport (Sicherung) aller Projekte wurde durchgeführt.
- Die Laufzeit des Servers sollte nicht mehr als 30 Tage betragen. Ggf. Server neustarten.

Update durchführen

Die Installation dauert ca. 5 bis 15 Minuten. Wenn das Update installiert wird, werden Sie zwangsweise ausgeloggt. Der Login ist erst wieder möglich, wenn die Benutzer via Systemcheck am Ende des Setups. Nach dem Update wird der Server automatisch neu gestartet. Nach dem Neustart werden sämtliche Projekte automatisch geprüft und konvertiert. Anschliessend wird ein Backup der Projekte erstellt. Nach Abschluss des Setups werden noch weitere Systempakete installiert. Die Installation der Pakete kann je nach vorhergehender Version einige Minuten in Anspruch nehmen. Wurde das Setup vollständig installiert, sollte die Installation wiederholt werden. Das Update muss hierzu i.d.R. nicht erneut heruntergeladen werden. Bei der zweiten Installation wird die Datenbank konvertiert.

Nach dem Update

Der Benutzername-Alias admin wird nach dem Update nicht mehr verfügbar sein. Dieser lautet dann Administrator. Falls das Update via Fernzugriff installiert wird, muss ggf. eine Minute die Verbindung komplett beendet werden, damit der Zugriff wieder möglich ist.

Das Backup muss ev. für jedes Projekt erneut konfiguriert werden. Ansonsten werden Statistiken und Daten nicht mehr exportiert.

Hinweise für Beta-Tester

Vor dem Update müssen alle Ordner in der Benutzerverwaltung entfernt werden. Ausserdem ist es erforderlich einen Systemcheck (System und Projekte) nach dem Update durchzuführen.

Weitere Hinweise

Falls nach dem Logout ein blauer Hintergrund angezeigt wird, kann dies nach dem generieren der Bilder mittels CTRL & Linksklick auf die Reload-Schaltfläche des Browsers behoben werden. Werden auf der Visualisierung keine Bilder angezeigt, muss auch hier der Cache geleert werden.